

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01585/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРТРЕЙД» (ООО ИНТЕРТРЕЙД)).

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 603107, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород г.о., г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 178Т, офис 209.

ОГРН 1095257005470, ИНН 5257112379. Телефон: +7 (831) 280-81-71, адрес электронной почты: info@holzerfarbe.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРТРЕЙД» (ООО ИНТЕРТРЕЙД)).

Место нахождения: 603107, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород г.о., г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 178Т, офис 209.

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 603141, РОССИЯ, Нижегородская обл, г Нижний Новгород, п Черепичный, стр. 14.

ОГРН 1095257005470, ИНН 5257112379. Телефон: +7 (831) 280-81-71, адрес электронной почты: info@holzerfarbe.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskrpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покртия декоративные из краски водно-дисперсионной, на основе доломитовой муки и силикатного стекла, товарного знака «Евех», марок: Евех КМ0 «Интерьерная», Евех КМ0 «Фактурная», расходом от 0,15 до 2,5 кг/м², толщиной сухого слоя от 0,1 до 0,4 мм, применяемые внутри помещения, выпускаемые по ТУ 2316-004-64050461-10 «Краски водно-дисперсионные «Евех» для внутренних и наружных работ. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 20.30.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-1159/08-2023 от 30.08.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 01-ОС/01-08/23 от 03.08.2023 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатель пожарной опасности определен, в соответствии со ст. 13, п. 4 и с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно приложению № 1 на 1 листе.

Условие хранения: в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Гарантийный срок хранения водно-дисперсионных красок – 12 месяцев со дня изготовления.



СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 01.09.2023 по 31.08.2028

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3307845/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.01585/23

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)


На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94 п.6, метод I	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Негорючие (НГ), в соответствии со ст. 13, п.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ




Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)



(подпись)



(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3307845/baseInfo>